



## МЧС РОССИИ

### 59 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПАМЯТКА

### «ОСТОРОЖНО: НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА!»



В каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и украшают елку. При этом часто забывают, что новогодняя елка может стать источником пожарной опасности.

Какие же противопожарные меры следует предусмотреть, чтобы новогодние праздники не были омрачены?

- ✓ **Прежде всего**, необходимо, чтобы елка была установлена на достаточно устойчивую подставку или крестовину.
- ✓ Украшать елку настоятельно рекомендуется исправной электрогирляндой только заводского изготовления.
- ✓ Не разрешается использовать для украшения свечи, вату, игрушки из бумаги и целлулоида.
- ✓ Все материалы, используемые для изготовления маскарадных костюмов, должны быть пропитаны огнезащитным составом, который можно приобрести в Белоярском производственном участке ВДПО (тел. 2-15-84).
- ✓ **Елка** должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- ✓ при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- ✓ иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- ✓ при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

ОНДиПР Белоярского ГО, ГО В. Дуброво, ГО Заречный,  
Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский;  
ФГКУ «59 ОПС по Свердловской области»;  
Белоярский производственный участок ВДПО